

Mitteilung über Gasbeschaffenheiten

Datum : 07.05.2019 / 12:40
 GB-Bezirk : GUT - Güttingen
 DE7002767831500GUT0000000000FQ00V
 Abrechnungszeitraum : 01.04.2019 / 06:00 - 01.05.2019 / 06:00
 Gastag : 06 Uhr - 06 Uhr

terrannets bw GmbH
 Am Wallgraben 135
 70565 Stuttgart
 T +49 711 7812-0
 F +49 711 7812-1296
 info@terrannets-bw.de
 www.terrannets-bw.de

u.buschmann@terrannets-bw.de
 T +49 711 7812-1360
 F +49 711 7812-1437

| Gastag | Hseff [kWh/m³] | RHON [kg/m³] | CO2 [mol %] |
|---------------------------|----------------|--------------|-------------|
| 1 | 11,261 | 0,7444 | 0,413 |
| 2 | 11,260 | 0,7444 | 0,408 |
| 3 | 11,260 | 0,7444 | 0,409 |
| 4 | 11,261 | 0,7444 | 0,414 |
| 5 | 11,260 | 0,7443 | 0,408 |
| 6 | 11,257 | 0,7442 | 0,403 |
| 7 | 11,255 | 0,7441 | 0,403 |
| 8 | 11,255 | 0,7441 | 0,402 |
| 9 | 11,254 | 0,7440 | 0,394 |
| 10 | 11,255 | 0,7441 | 0,397 |
| 11 | 11,260 | 0,7444 | 0,413 |
| 12 | 11,261 | 0,7444 | 0,406 |
| 13 | 11,262 | 0,7444 | 0,407 |
| 14 | 11,260 | 0,7443 | 0,405 |
| 15 | 11,261 | 0,7444 | 0,406 |
| 16 | 11,260 | 0,7444 | 0,414 |
| 17 | 11,259 | 0,7444 | 0,415 |
| 18 | 11,260 | 0,7445 | 0,419 |
| 19 | 11,277 | 0,7523 | 0,671 |
| 20 | 11,310 | 0,7641 | 1,034 |
| 21 | 11,360 | 0,7827 | 1,622 |
| 22 | 11,377 | 0,7906 | 1,890 |
| 23 | 11,304 | 0,7644 | 1,073 |
| 24 | 11,283 | 0,7545 | 0,749 |
| 25 | 11,260 | 0,7446 | 0,428 |
| 26 | 11,285 | 0,7549 | 0,757 |
| 27 | 11,307 | 0,7649 | 1,085 |
| 28 | 11,286 | 0,7561 | 0,795 |
| 29 | 11,274 | 0,7496 | 0,580 |
| 30 | 11,261 | 0,7447 | 0,419 |
| Monatsmittelwerte: | 11,270 | 0,7487 | 0,552 |

Alle Daten sind mit eichamtlichen zugelassenen Messsystemen erfasst und sind G 685-konform.